	Szent István Gimnázium 1146 BUDAPEST Ajtósi Dürer sor 15.	Elfogadva: 2006. január 25.
	Szervezeti és működési szabályzat	10. sz. melléklet, oldalszám: 1/5

A Szent István Gimnázium tűzvédelmi szabályzata

Az 1996: XXXI. tv és a belügyminiszter 30/1996. (XII. 6) BM rendelete meghatározza a tűzrendészettel kapcsolatos tennivalókat.

Tűz esetén a követendő eljárás

Azonnal értesíteni kell telefonon

a tűzoltóságot:	105, vagy 321-62-16
a tűzrendészeti megbízottat:	Harangozó Anna
az intézmény vezetőjét:	Lázár Tibor
a felettes hatóságot:	Bp. Zugló Önkormányzat, Művelődési Ügyosztály; tel: 467-2302


Általános tűzrendészeti előírások

Oktatás

1. A szabályzatban foglaltakat minden munkavállalónak meg kell ismernie. A szervezett oktatás évente augusztusban van.
 - Az oktatást a tűzvédelmi felelős tartja.
 - Az oktatás megtörténtét oktatási naplóban rögzíteni kell, és az érintettek aláírásukkal igazolják.
2. A tűzvédelmi feladatokat a tűzvédelmi felelős látja el írásbeli megbízás alapján. Feladata:
 - ellátja a tűzvédelemmel kapcsolatos munkavállalói oktatást
 - vezeti és ellenőrzi az oktatási naplót
 - az évenkénti intézményi bejárásán részt vesz
 - havonta ellenőrzi a tűzjelző központot.
3. A tanulók tűzvédelmi oktatását szeptember első osztályfőnöki óráján az osztályfőnök végzi. Az oktatás tényét a haladási naplóban rögzíteni kell.
4. Szülői értekezleten legalább tanévenként egyszer a szülőket tájékoztatni kell a tűzrendészeti utasításokról, figyelmüket fel kell hívni az iskolában előfordulható tűzveszélyre és az ellene való védekezésre.

Közlekedési utak:

1. A közlekedési utakat, kijáratokat, lépcsőket, vészkijáratokat, a tűzoltó felszereléseket és az azokhoz vezető utakat eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.
Felelős: karbantartó
2. A vészkijáratokat rendeltetésszerű "Vészkijárat" jelzőtáblákkal kell ellátni, és az ajtó kulcsának másodpéldányát az ajtó közelében, üvegajtós kis szekrényben kell elhelyezni.
Felelős: gondnok

	Szent István Gimnázium 1146 BUDAPEST Ajtósi Dürer sor 15.	Elfogadva: 2006. január 25.
	Szervezeti és működési szabályzat	10. sz. melléklet, oldalszám: 2/5

Fűtés

A kazánházban az oda beosztott dolgozón kívül más személynek tartózkodni tilos, a gázfogyasztó helyiségben éghető anyagot tárolni tilos.

Felelős: fűtő

Világítás, elektromos berendezés

1. Az elektromos berendezések összes biztosítékait, mérőórákat, kézi kapcsolókat védőszekrényvel kell ellátni, és a szekrényeket állandóan zárva kell tartani.
2. Meghibásodott elektromos berendezést megjavításig üzemeltetni tilos
3. Használaton kívüli elektromos vezetéket le kell szerelni.

Felelős: karbantartó

4. A napi munka befejezésekor és munkaszüneti napok idejére a technika, fizika, kémia helyiségek elektromos hálózatát áramtalanítani kell.

Felelős: az oda beosztott pedagógus, ill. takarítónő

5. Túlméretezett biztosítékokat alkalmazni nem szabad.

Felelős: karbantartó

6. Elektromos főző alá éghető anyagú alátétet kell elhelyezni.

7. Az elektromos elosztó dobozokat záró fedéllel kell ellátni.

Felelős: karbantartó

Takarítás, tisztántartás

1. A helyiségek szükség szerinti takarításáról, állandó tisztántartásáról gondoskodni kell.
2. A helyiségekben hulladék anyagot (szemetet) tárolni tilos.
3. A hulladék anyagokat csak az erre a célra rendszeresített tárolóban szabad tárolni.

Felelős: takarítók

Tűzoltó felszerelések


1. A tűzoltás céljára az épület folyosóin emeletszintenként megfelelő számú poroltó készüléket kell elhelyezni.
2. A meglévő fali tűzcsapokat az MSz. 15606. sz. szabványnak megfelelően a tűzcsapszekrényekkel és 20-20 m-es 52 mm-es átmérőjű tömlőkkel, valamint sugárcsővel kell felszerelni. A tűzcsapokat és szerelvényeket, a tűzoltó készülékeket, az M.Sz. szabványnak megfelelően karban kell tartani.

Felelős: gazdasági vezető

3. A tűzoltó készülékeket az M.Sz 1041. sz. szabványnak megfelelően a falra kell függeszteni a kijelölt helyeken.

4. A tűzoltó készülékek kezelésére és a helyes tűzjelzésre a helyiségek dolgozóit ki kell oktatni.

Felelős: tűzvédelmi felelős

	Szent István Gimnázium 1146 BUDAPEST Ajtósi Dürer sor 15.	Elfogadva: 2006. január 25.
	Szervezeti és működési szabályzat	10. sz. melléklet, oldalszám: 3/5

5. A tűzoltó készülékeket és egyéb eszközöket (homok, víz stb.) eltorlaszolni, vagy azokat rendeltetésüktől eltérő célra használni tilos.

Felelős: karbantartó


6. A padlástérben könnyen gyúló és tűzveszélyes anyagokat tárolni tilos. A padlásterek lomtalanításáról gondoskodni kell.

Felelős: karbantartó

Karbantartó műhely

1. Az enyv melegítése csak duplafalú vizes edényben történhet. Az enyvmelegítés befejezése után a melegítő gázrezsó csapját minden esetben el kell zárni.
2. A karbantartó műhelyben (és a gépműhelyben) a napi munkálatokból eredő forgácsot, fűrészport, fahulladékot a napi munka befejezése előtt össze kell takarítani és azt a helyiségből el kell távolítani.
3. A gépműhelyben az elektromos motorokat védőburkolattal kell ellátni. A gépet, a motorokat hetenként két alkalommal portalanítani kell.
4. Az asztalosműhelyben és a gépműhelyben csak a napi szükségletnek megfelelő mennyiségű nyersanyagot szabad tárolni.

Felelős: karbantartó

	Szent István Gimnázium 1146 BUDAPEST Ajtósi Dürer sor 15.	Elfogadva: 2006. január 25.
	Szervezeti és működési szabályzat	10. sz. melléklet, oldalszám: 4/5

1. sz. melléklet Tűzriadó terv

a) **Tűzjelzés:**

A tűzjelzést szaggatott csengetéssel, és az iskolarádióon keresztül történő hangjelzéssel jelezzük. A riadót az intézmény felügyeletét ellátó igazgató, vagy ig. helyettes adja le.

A riadó elhangzása után az osztályokban tanító pedagógusok vezetésével a tanulók osztályonként a mellékelt levonulási terv szerint elhagyják az épületet és felsorakoznak az iskola sportudvarán.


b) **A létesítmény elhagyásának módja:**

- A hátsó lépcsőházon vonulnak le a tornatermi kijáraton át hagyják el az épületet, és a sportudvaron sorakoznak fel:
 - III. em.: oktatás technika, angol szertár, Csontváry
 - II. em.: Turán, Herman, Biológia, Irinyi, Kémia tanári
 - I. em.: Ady, Babits, Galilei, Eötvös, fizika labor, tanári
 - szt.: József A., Radnóti, Zrínyi, Arany, kis tornaterem, pingpong terem, leányöltöző.
- A nagy tornateremből és fiú öltözőből a nagy tornatermi kijáraton keresztül vonulnak ki a sportudvarra.
- A felvonós lépcsőházon keresztül az ebédlő felé a hátsó kijáraton hagyják el az épületet, és a sportudvaron felsorakoznak:
 - III. em.: Balzac, Dante, Shakespeare, Heine, Csehov
 - II. em.: Erdős, Molière, Puskin, Hemingway, Neumann
 - I. em.: Kossuth, Riesz, Kalmár, Bolyai
 - Fsz.: Petőfi
- A főlépcsőházban vonulnak le, a büfé melletti kijáraton keresztül hagyják el az épületet, és a sportudvaron felsorakoznak.
 - II. em.: Kodály, Körösi, Bartók, Fejér
 - I. em.: irodák, tanári könyvtár
 - Fsz.: Széchenyi, Konorót, konyha, orvosi, műhely, bentlakó.
- Saját kijáraton lehet az udvarra menni:
 - Alagsor: lány kondi terem, klub I, klub II.

c) **A tűz esetén a munkavállalók szükséges tennivalói:**

- A legközelebbi tűzoltó készülékkel hozzá kell fogni a tűz oltásához, ha szükséges az élet mentéséhez.
- Az órát tartó tanár a tanulókat vezeti le a megadott útvonalon.
- A fűtő áramtalanítja a berendezéseket, a portás a főkapcsolót szabaddá teszi.

d) **A Tűzriadó Tervben foglaltak végrehajtását évente gyakoroltatni és annak eredményét írásban rögzíteni kell.**

	Szent István Gimnázium 1146 BUDAPEST Ajtósi Dürer sor 15.	Elfogadva: 2006. január 25.
	Szervezeti és működési szabályzat	10. sz. melléklet, oldalszám: 5/5

2. sz. melléklet Tűzjelző központ kezelési utasítás

1. A tűzjelző központon zöld lámpa jelzi a bekapcsolt üzemi állapotot. Alaphelyzetben minden nyugtázó és kikapcsoló gomb fekete. Kikapcsolt állapotban a nyomógomb színe piros: ekkor a távjelzés nem működik!
2. A tűzjelzés villogó piros lámpával és szaggatott magas hanggal, a hibajelzés sárga lámpával és folyamatos mély hanggal jelentkezik.
3. Hangjelzések megszüntetése: a jelzést adó egység világító lámpájához tartozó nyugtázó gombot benyomjuk. Ezután a hangtörlés (fekete) gombját benyomva a hang megszűnik. A nyugtázó gomb maradjon benyomott állapotban (zöld szín). Nyugtázáskor a piros vészjelző lámpa villogása megszűnik, folyamatosan világít.
4. A jelzést követően töröljük a hangjelzést, értesítjük – a jelzésnek megfelelően – az illetékeseket, majd jegyezzük be a történeteket a tűzjelző berendezés naplójába.

A tűzjelző megszólalása után a fentiek elvégzése után meg kell győződni arról, hogy valóban tűz van-e, vagy valamilyen egyéb ok miatt következett be a jelzés.

Tűz esetén értesítendő:

Tűzoltóság:	105
Tűzvédelmi megbízott:	Harangozó Anna
Igazgató:	Lázár Tibor

A tűzjelző megszólalása esetén az alábbi személyek kötelesek eljárni:

21 órától 8 óráig	bentlakó
8 órától 21 óráig	Lázár Tibor igazgató